



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 058553

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

DIN 51130:2014 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene.
Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy s nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

ČSN P CEN/TS 16165:2013 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení

Výrobek: **Podlahovina Garis druh 1028**

Výrobce: **Fatra, a. s., tř. T. Bati č. p. 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika**

Zakázka: **Z 030190246**

Zjištěné hodnoty:

DIN 51130, ČSN P CEN/TS 16165 (příloha B)

16,5°

skup. R10

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených v protokolu č. 030–058552 ze dne 14.6.2019.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 30. června 2022**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 14. června 2019



Razítko ZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
✉ e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz
IČO: 000 15679 DIČ: CZ-00015679



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Branch 0300 – Pilsen

CERTIFICATE

No. 030 – 058553

about the qualities of a product

Certified quality: Slipperiness according to the following test procedures:

DIN 51130:2014 Testing of floor coverings – Determination of the anti – slip properties –
Workrooms and fields of activities with slip danger, walking method – Ramp test

P CEN/TS 16165:2013 Determination of slip resistance of pedestrian surfaces – Methods of evaluation

Product: Floor coverings Garis kind 1028

Producer: Fatra, a. s.

tř. T. Bati č. p. 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic

Order: Z 030190246

Achieved values:

DIN 51130, P CEN/TS 16165 (annex B)	
16,5°	group R10

The certificate is issued on the basis of the results of the tests stated in report no. 030 – 058552 from 14.6.2019.

The period of document validity is extended based on the statement of the producer (the same production technology).

Number of pages of certificate: 1

Certificate validity: **2022 June 30**

The certificate can be cancelled upon fading non-adherence to the certified parameters of product qualities.

Pilsen 2019 June 14



Razítko ZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
director of branch

Warning: Without a written consent of the representative of the head of the authorised person, this report must not reproduced otherwise than in its entirety.

Technical and testing construction institute Prague, state enterprise, branch 0300-Pilsen, Zahradní 15, 326 00 Pilsen, Czech Republic republika ☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax:+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158,
Banking details: KB Prague 1 Czech Republic, account number: 1501-931/0100

e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz
Co.Id.No.: 000 15679 Tax Co. Id. No.: CZ00015679



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř. Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Zweigstelle 0300 – Pilsen

BESCHEINIGUNG

Nr. 030 – 058553

der Produkteigenschaften

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft:

DIN 51130:2014 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene.

PCEN/TS 16165:2013 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden

Erzeugnis: Fußbodenbeläge Garis typ 1028

Erzeuger: **Fatra, a. s.**
tř. T. Bati č. p. 1541, 763 61 Napajedla, Tschechische Republik

Auftrag Nr.: Z 030190246

Feststellung:

DIN 51130, PCEN/TS 16165 (Beilage B)

16,5°

Klasse R10

Die Bescheinigung wird auf der Grundlage der Testergebnisse in Bericht Nr. 030-058552 vom 14.6.2019 präsentiert ausgestellt.

Anzahl der Seiten der Bescheinigung: 1

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **30. Juni 2022**

Die Bescheinigung kann rückgängig gemacht werden, falls die Nichteinhaltung der bescheinigten Parameter der Produkteigenschaften festgestellt wird.

Pilsen, den 14. Juni 2019



Stempel von TZUS – Zweigstelle Pilsen

Ing. Alexander Trinner
Direktor der Zweigstelle

Erklärung: Ohne schriftliche Genehmigung von TZUS darf diese Bescheinigung anders als im ganzen nicht reproduziert werden.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat: +420 377 244 158, ✉ e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČO: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679